


8 (800) 500-50-60 (Многоканальный)
8 (495) 999-93-93 (Москва) WhatsApp
8 (812) 317-60-78 (Санкт-Петербург)



ПАСПОРТ № 5352/2018

Газойль низкозастывающий
СТО 73281024-040-2017 изм. 1

Код ОКПД 2: 19.20.26.190
Номер пробы / партии: 22082
Дата отбора проб: 09.08.2021 г.
Отбор проб по ГОСТ 2517
Резервуар № 3 Р-1/2
Уровень наполнения (мм): 10500
Масса нетто, т: 2400
Дата изготовления: 09.08.2021 г.
Дата анализа 09.08.2021 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1.	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	Не нормируется. Определение обязательно	835.5
2.	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	не более 1.1	0,788
3.	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	Не выше минус 35	-36
4.	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	Не ниже 81	82
5.	Цвет	Визуально	От светло-желтого до коричневого	желтый
6.	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-83	не более 0.02	отсутствие
7.	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-2014	Следы	следы
8.	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется	-21

Заключение: продукт соответствует СТО 73281024-040-2017 изм. 1

Дата выдачи паспорта:

